

VYSVETLIVKY:

Silnoprávé elektrické zariadenia:

- Vypínač jednopólový - radenie 1
- Striedavý prepínač - radenie 6
- Křížový prepínač - radenie 7

- Zásuvka 400V/32A

- Zásuvka jednoduchá-230V/16A

- Zásuvka dvojité-230V/16A

- Svietidlo

- Svietidlo s PIR čidlom

- Zásuvkové rozvody

- Svetelné rozvody

LEGENDA:

Napätová sústava: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche:

Základná: Samočinným odpojením napájania

Doplnková: Prúdovým chráničom

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke:

Izolovaním živých častí


Zábranami alebo krytmi

PROSTREDIE:



Vnúťorné



ZODP. PROJEKTANT	ING. M. MIHOK		Ing. Michal Mihok – LEMI Letná 1570/4, STROPKOV Tel.: 0907 931 260, e-mail: mihok.michal@zoznam.sk		
PROJEKTANT	ING. M. MIHOK				
KRESLIL	ING. M. MIHOK				
INVESTOR	Obecný úrad Šandal, okr. Stropkov		DÁTUM	07/2017	ZVÁZOK Č.
STAVBA	Garáž pre hasičskú techniku, Šandal, KN 209, okr. Stropkov		FORMÁT	A4	
Zák. číslo sprac. PD:		Číslo projektu:	MIERKA	-	
NÁZOV SO/PS:	SO2 - Elektroinštalácia		ZÁK. ČÍS.		Projekt pre stavebné pov.
NÁZOV VÝKRESU	Svetelné a zásuvkové obvody		STUPEŇ		
ČÍSLO VÝKRESU			SO2 - E01/0		