



LEGENDA:

HR hlavný rozvádzač budovy ObÚ

PR - rozvádzač typ. plastový, 8M  
Krytie: IP 55

Napäťová sústava: 1/N/PE AC ,230V, 50Hz, TN-S

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche:

Základná: Samočinným odpojením napájania  
Doplňková: Prúdovým chráničom

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke:

Izolovaním živých častí  
Zábranami alebo krytmi

PROSTREDIE:



ZODP. PROJEKTANT	ING. M. MIHOK		Ing. Michal Mihok – LEMI		
PROJEKTANT	ING. M. MIHOK		Letná 1570/4, STROPKOV Tel.: 0907 931 260, e-mail: mihok.michal@zoznam.sk		
KRESLIL	ING. M. MIHOK				
INVESTOR	Obecný úrad Šandal, okr. Stropkov		DÁTUM	07/2017	ZVÁZOK Č.
STAVBA	Garáž pre hasičskú techniku, Šandal, KN 209, okr. Stropkov		FORMÁT	A4	
Zák. číslo sprac. PD:		Číslo projektu:	MIERKA	-	
Zák. číslo sprac. PD:		Číslo projektu:	ZÁK. ČÍS.		
NÁZOV SO/PS:	SO2 - Elektroinštalácia		STUPEŇ	Projekt pre stavebné pov.	
NÁZOV VÝKRESU	Schéma zapojenia PR		ČÍSLO VÝKRESU	SO2 - E02/0	