

# / Strecha symetrická sedlová, krytina - poplastovaný plech RUUKKI /



## LEGENDA:

FeZn ø8mm - zachytávací vodič  
 ALMgSi ø8mm - zvodový vodič do SZ  
 FeZn ø10mm - zvodový vodič od SZ  
 FeZn 30x4mm - zemniaci pásik  
 Zberná tyč JP15  
 Svorka k zbernej tyči SJ01  
 Svorka pripojovacia SP  
 Svorka spojovacia SS  
 Svorka okapová SO  
 Svorka skúšobná SZ  
 Svorka do zeme na spojenie zemn. pásu SR02  
 Elektroinštalačná trúbka Kopex ø29mm  
 Krabica pre osadenie SZ KO125/125


## Elektrická sieť

Napáťová sústava: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-C-S  
 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche:  
 Základná: Samočinným odpojením napájania  
 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke:  
 Izolovaním živých častí  
 Zábranami alebo krytmi

PROSTREDIE:



Vonkajšie  
 AA7, AB7

ZODP. PROJEKTANT	ING. M. MIHOK		Ing. Michal Mihok – LEMI		
PROJEKTANT	ING. M. MIHOK		Letná 1570/4, STROPKOV		
KRESLIL	ING. M. MIHOK		Tel.: 0907 931 260, e-mail: mihok.michal@zoznam.sk		
INVESTOR	Obecný úrad Šandal, okr. Stropkov		DÁTUM	07/2017	ZVÁZOK Č.
STAVBA	Garáž pre hasičskú techniku, Šandal, KN 209, okr. Stropkov		FORMÁT	A4	
Zák. číslo sprac. PD:	Číslo projektu:		MIERKA	-	
NÁZOV SO/PS:	SO3 - Bleskozvod		ZÁK. ČÍS.		
NÁZOV VÝKRESU	Situačná schéma		STUPEŇ	Projekt pre stavebné pov.	
			ČÍSLO VÝKRESU	SO3 - E01/0	