



## HR - hlavný rozvádzač ObÚ - časť pre novú prípojku stavby



## PR - garáž pre hasičskú techniku



Napájací kábel pre garáž

Zemný kábel CYKY-J3x4mm<sup>2</sup>

### LEGENDA:

HR - hlavný rozvádzač budovy ObÚ

PR - rozvádzač typ. plastový, 8M  
Krytie: IP 43/20

Napäťová sústava: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-C - S

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche:

Základná: Samočinným odpojením napájania

Doplnková: Prúdovým chráničom

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke:

Izolovaním živých častí

Zábranami alebo krytmi



PROSTREDIE:



Vonkajšie  
AA5, AB5

ZODP. PROJEKTANT	ING. M. MIHOK		Ing. Michal Mihok – LEMI		
PROJEKTANT	ING. M. MIHOK		Letná 1570/4. STROPKOV		
KRESLIL	ING. M. MIHOK		Tel.: 0907 931 260, e-mail: mihok.michal@zoznam.sk		
INVESTOR	Obecný úrad Šandal, okr. Stropkov		DÁTUM	07/2017	ZVÁZOK Č.
STAVBA	Garáž pre hasičskú techniku, Šandal, KN 209, okr. Stropkov		FORMÁT	A4	
Zák. číslo sprac. PD:	Číslo projektu:		MIERKA	-	
NÁZOV SO/PS:	SO1 - NN prípojka		ZÁK. ČÍS.		Projekt pre stavebné pov.
NÁZOV VÝKRESU	Schéma zapojenia		ČÍSLO VÝKRESU	SO1 - E01/0	