



## Výkop vo voľnom teréne



## Výkop vo voľnom teréne s možnosťou mech. poškodenia



Uloženie NN vedenia vzhľadom na ostatné siete:

STN 73 6005

DRUH SIETE - križovanie	Vzdialenosti mm
PLYN - DO 0,3 MPa	100
VODOVOD	200
KANALIZÁCIA	300
NN KÁBEL	50
OZNAMOVACÍ KÁBEL	100

STN 73 6005

DRUH SIETE - súbeh	Vzdialenosti mm
PLYN - DO 0,3 MPa	600
VODOVOD	400
KANALIZÁCIA	500
NN KÁBEL	50
OZNAMOVACÍ KÁBEL	300

ZODP. PROJEKTANT	ING. M. MIHOK		Ing. Michal Mihok – LEMI Letná 1570/4, STROPKOV Tel.: 0907 931 260, e-mail: mihok.michal@zoznam.sk		
PROJEKTANT	ING. M. MIHOK				
KRESLIL	ING. M. MIHOK				
INVESTOR	Obecný úrad Šandal, okr. Stropkov			DÁTUM	07/2017
STAVBA	Garáž pre hasičskú techniku, Šandal, KN 209, okr. Stropkov			FORMÁT	A4
Zák. číslo sprac. PD:	Číslo projektu:			MIERKA	-
NÁZOV SO/PS:	SO1 - NN prípojka			ZÁK. ČÍS.	
NÁZOV VÝKRESU	Výkopy a križovania			STUPEŇ	Projekt pre stavebné pov.
			ČÍSLO VÝKRESU SO1 - E03/0		